

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049 г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Минусинску и Минусинскому району

662608 Красноярский край, г. Минусинск ул. Оборона, 2 т.5-15-39 ond\_minus@mail.ru

Предписание № 74/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

Селиванихинский детский сад

(далее МКДОУ Селиванихинский детский сад)

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Д.А. Перепелкина от 03 сентября 2020 № 74 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

“ 08 ”	сентября	20 20	г. с	10	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	3
“ 10 ”	сентября	20 20	г. с	14	час.	00	мин. до	18	час.	00	мин.	Продолжительность	4
“ 15 ”	сентября	20 20	г. с	10	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	3
“ 18 ”	сентября	20 20	г. с	10	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	3
“ 28 ”	сентября	20 20	г. с	14	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	2

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором государственным инспектором г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Дорошенко Александром Викторовичем территории, здания и помещений, документов филиала МКДОУ Селиванихинский детский сад комбинированного вида «детский сад п. Опытное Поле», расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Минусинский район, п. Опытное поле, ул. Набережная, д. 10.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
74/1/1	В здании детского сада п. Опытное поле отсутствует исполнительная документация на установку и систему противопожарной защиты объекта.	п. 61 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.	14.12.2020

		<p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>В зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>	
--	--	---	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме» (ППР в РФ)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Минусинска  
и Минусинского района по пожарному надзору Дорошенко А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)  
«28» сентября 2020 год



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МКДОУ Селиванихинский детский сад Бекиш А.С.

(должность, фамилия, инициалы)

«28» сентября 2020 год

(подпись)